



پیوست:

تاریخ: ۱۴۰۱/۴/۱

شماره:

۰۱-۶۰-۷۴۹۷۳

ندارد

نامه
دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
تهران

جناب آقای مهندس مهدی مواسات

رئیس محترم هیات مدیره شرکت فلز سازان

با سلام و احترام، بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۱۰۲/۲۱ مورخ ۱۴۰۱۰۲/۲۱ مخصوص قالب موقت مورد استفاده در سقف تیرچه بلوک با نام تجاری یونیپلکس، مشروط بر رعایت کلیه ضوابط مربوط به سقف‌های تیرچه بلوک از جمله ضوابط مندرج در مبحث نهم مقررات ملی ساختمان، استانداردهای ملی ایران به شماره‌های ۱۱۰۸، ۲۹۰۹-۲، ۲۹۰۹-۱ و همچنین نشریات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به شماره‌های ۸۲ و ۹۴، می‌تواند در ساختمان مورد استفاده قرار گیرد.

در این راستا تاکید می‌گردد که قالب‌ها باید به گونه‌ای طراحی، ساخت و اجرا شوند که توانایی تحمل بار حین اجرا مطابق آزمون بارگذاری مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره ۱۱۰۸ را داشته و از این‌منی کافی ضمن اجرا برخوردار باشند. همچنین مخصوص نهایی سقف دال یک طرفه با تیرچه‌های تی شکل که با این روش ساخته می‌شود باید از لحاظ محدودیت‌های ابعادی مطابق با ضوابط مندرج در بند ۶-۱۴-۹ مبحث نهم مقررات ملی ایران باشد.

محمد مهدی حیدری
معاون تحقیقات و غناوری